

RGK 271.2.2015

WYKONAWCY

Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie wyjaśnia, stosownie do treści art. 38 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym w dniu 10.02.2015 r. przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: Rawy Gaczkowo – Nienalty – Szymany – Budziszewo w lok. 0 + 000 – 2 + 500,50”, numer ogłoszenia: 29452-2015, informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

Pytanie 1.

Podana szerokość zjazdu gospodarczego w projekcie budowlanym jest za wąska i nie odpowiada warunkom technicznym określonym w przepisach Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 §-79) zjazd indywidualny.

Również projektowane przepusty \varnothing 40 cm o dł. 6,0 m są za krótkie, nie uwzględniają szerokości pobocza drogi głównej i szerokości wymaganej korony zjazdu.

Czy Zamawiający zamierza to zmienić?

Odpowiedź.

Projektowane zjazdy gospodarcze spełniają wymagania przepisów w tym Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych ...” z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z póź. zm) i należy je wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym.

Nawierzchnię jezdni żwirowej zjazdów gospodarczych należy wykonać o szerokości 4,0 m z gruntowymi obustronnymi poboczami o szerokości i nachyleniu wg. załączonych w projekcie rysunków w skali 1:100 z których dodatkowe niezbędne wymiary można określić ze skali. Należy również zachować projektowane długości rur przepustów wynoszące 6,0 m, które obustronnie zaprojektowano zakończyć żelbetowymi typowymi ściankami czołowymi (wg. K.P.E.D.03.95).

Wójt Gminy

Józef Rostkowski